



DoP Declaration of Performance
SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 33



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **EPO NS 10 luokka I**
2. Tyyppinumero: **6115**
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Kevyiden nesteiden erotin, jossa kevyet nesteet erotetaan jätevedestä painovoiman ja saostamisen avulla
4. Valmistajan nimi sekä osoite: **Talokaivo Oy, Terästie 5, 04220 Kerava, Finland**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: **3**
7. **VTT Expert Services Ltd, NB 0809**
suoritti **Paloturvallisuustestauksen standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro VTT-S-33574-13, VTT-S-4758-13)**
Danish Technological Institute, NB 1235
suoritti **Tehokkuus- ja vedentiivystestin standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro 570853-3/2013)**
8. Ilmoitetut suoritustasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloturvallisuus	E	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Nestetiiviyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Tehokkuus	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Kuorman kantokyky	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Markus Silfverberg, varatoimitusjohtaja

Kerava 11.11.2013


.....
(allekirjoitus)