



DoP Declaration of Performance  
SUORITUSTASOILMOITUS  
Nro . 10



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: EPO NS 30 luokka I
2. Tyyppinumero: 6130
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:  
Kevyiden nesteiden erotin, jossa kevyet nesteet erotetaan jätevedestä painovoiman ja saostamisen avulla

4. Valmistajan nimi sekä osoite: Talokaivo Oy, Terästie 5, 04220 Kerava, Finland

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: 3

7.

VTT Expert Services Ltd, NB 0809

suoritti Paloturvallisuustestauksen standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro VTT-S-33574-13)

Danish Technological Institute, NB 1235

suoritti Tehokkuus- ja vedentiivistestien standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro 521241-4/2013)

8. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Paloturvallisuus	E	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Nestetiiviyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Tehokkuus	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Kuorman kantokyky	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Markus Silfverberg, varatoimitusjohtaja

Kerava 28.06.2013

(allekirjoitus)