



DoP Declaration of Performance  
SUORITUSTASOILMOITUS  
Nro . 29



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **EPO NS 30 luokka II**
2. Tyyppinumero: **6230**
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:  
**Kevyiden nesteiden erotin, jossa kevyet nesteet erotetaan jätevedestä painovoiman ja saostamisen avulla**
4. Valmistajan nimi sekä osoite: **Talokaivo Oy, Terästie 5, 04220 Kerava, Finland**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: **3**

7.

**VTT Expert Services Ltd, NB 0809**

suoritti **Paloturvallisuustestauksen standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportit nro VTT-S-3574-13, VTT-S-4757-13)**

**Danish Technological Institute, NB 1235**

suoritti **Tehokkuus- ja vedentiivistestien standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro 570853-1/2013)**

8. Ilmoitetut suoritusasteet


Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Paloturvallisuus	E	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Nestetiiviyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Tehokkuus	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Kuorman kantokyky	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Markus Silfverberg, varatoimitusjohtaja

Kerava 22.10.2013

  
.....  
(allekirjoitus)