



DoP Declaration of Performance  
SUORITUSTASOILMOITUS  
Nro . 19



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **EPO NS 80 luokka II**
2. Tyyppinumero: **6250**
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:  
**Kevyiden nesteiden erotin, jossa kevyet nesteet erotetaan jätevedestä painovoiman ja saostamisen avulla**
4. Valmistajan nimi sekä osoite: **Talokaivo Oy, Terästie 5, 04220 Kerava, Finland**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: **3**
7. **VTT Expert Services Ltd, NB 0809**  
suoritti **Paloturvallisuustestauksen standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro VTT-S-33574-13, VTT-S-4760-13)**  
**Danish Technological Institute, NB 1235**  
suoritti **Tehokkuustestin standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro 562427-1/2013)**
8. Ilmoitetut suoritustasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloturvallisuus	E	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Nestetiiviys	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Tehokkuus	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Kuorman kantokyky	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.  
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Markus Silfverberg, varatoimitusjohtaja

Kerava 05.07.2013

  
.....  
(allekirjoitus)