



## TALOKAIVOPUMPPAAMO VINHA 800 yhdellä pumpulla

### Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Tyyppi Flygt	1
		Q=    l/s, H=    kPa	
		kW,    A , 400 V	
2	SÄILIÖ	D 800 Materiaali PE Tehollinen tilavuus Vn=    l	1
3	Sisäinen putkisto	PE 63 PN 10	1
4	Pumpun jalusta	2"	1
5	Takaiskuventtiili	DN 50	1
6	Sulkuventtiili	DN 50	1
7	Tuloyhde	D	
8	Poistoyhde	D            klo 12.00	1
9	Ankkurointisakkelet		4
10	Kansisto	800 muovikansi	1
11	Johdeputket	3/4"	2
12	Sähköläpivienti	D 75	1
13	Tuuletusyhde	D 110	1
14	Sähkökeskus Tyyppi AS1S: -muovikoteloitu keskus -kontaktori ylivirtareleellä -automaattikka-0-käsi ohjauskytkin -käyttötuntilaskin -potentiaalivapaat hälytystiedot	Valitse vaihtoehtoista <input type="checkbox"/> sisätilaan <input type="checkbox"/> ulkotilaan, metallikoteloitu	1
15	PINNANOHJAUS		
		Pintavippa	KARI M2H
16	Yläraja hälytysvipa	NF-5	1
	Lisävarusteet:		

### Mitat tilauksen mukaan

	Korkotaso	D	Kellonsuunta	Mitta
Maanpinnan korko				H-mitta
Paineyhteen korko			12.00	B-mitta
Tuloyhteen korko 1				C1-mitta
Tuloyhteen korko 2				C2-mitta
Tuloyhteen korko 3				C3-mitta
Pohjataso korko				
Sähkö-yhteen korko		D 75		Mahd.ylös
Tuuletus		D 110		Tuuletus
C mitta min 800 mm				

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No 1
RAKENNUSKOHTTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
			Pumppaamo	A3
<b>TALOKAIVO OY</b> Terästie 5, 04220 Kerava Puh. (09) 274 4840 mail: talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.ALA	TYÖ No
			<b>LVI</b>	PIIR.No
			PÄIVÄYS	PIIR.
			TARK.	